



ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE

STATEMENT OF CLASSIFICATION

per i prodotti da costruzione / for construction products

secondo le procedure descritte in / according to procedures defined in

EN 13501-1:2018

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco
Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests

1 Introduzione

1 Introduction

Questo rapporto di classificazione definisce la classificazione assegnata a MULTICOLOUR DIMOUT secondo le procedure indicate nella norma EN 13501-1:2018

This classification report defines the classification assigned to MULTICOLOUR DIMOUT in accordance with the procedures given in EN 13501-1:2018

Cliente:

Sponsor:

SILENT GLISS FABRICS & COMPONENTS GmbH

Rheinauenstrasse, 8

DE – 79415 Bad Bellingen

Preparato da:

Prepared by:

L. S. Fire Testing Institute Srl

via della Bonifica, 4

I – 64010 Controguerra (TE)

Organismo notificato n°:

Notified body No:

2479

Nome del prodotto:

Product name:

MULTICOLOUR DIMOUT

Rapporto di classificazione n°:

Classification report No:

LSFIRE / NC 14874

Numero di emissione:

Issue number:

01

Data di emissione:

Date of issue:

18-06-2021

Classificazione / Classification

Classificazione di reazione al fuoco:

Reaction to fire classification:

B - s1, d0

Responsabile di Certificazione

Responsible for Certification

SILVIO MESSA

Direttore Tecnico

Technical Director

MARILENA PEZZANI

Questo rapporto di classificazione è costituito da n°4 pagine e può essere usato o riprodotto solo per intero.
This classification report is composed of n°4 pages and it may be used or reproduced only entirely.

4 Classificazione e campo di applicazione

4 Classification and field of application

4.1 Riferimenti di classificazione

4.1 Reference of classification

Questa classificazione è stata effettuata in conformità al paragrafo 11 della norma EN 13501-1:2018.
This classification was conducted in accordance to paragraph 11 of the test method EN 13501-1:2018.

4.2 Classificazione

4.2 Classification

Il prodotto, MULTICOLOUR DIMOUT, in relazione al suo comportamento di reazione al fuoco è classificato:
The product, MULTICOLOUR DIMOUT, in relation to its reaction to fire behaviour is classified:

Comportamento al fuoco <i>Fire behaviour</i>		Produzione di fumi <i>Smoke production</i>		Gocciolamento <i>Flaming droplets / particles</i>	
B	-	s	1	d	0

5 Limitazioni

5 Limitations

Documento non rilasciato per la marcatura CE, perché la norma armonizzata non è ancora pubblicata.
Document not issued for CE marking because the harmonized standard is not published yet.

Questo rapporto di classificazione è costituito da n°4 pagine e può essere usato o riprodotto solo per intero.
This classification report is composed of n°4 pages and it may be used or reproduced only entirely.